



ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Межрегиональное управление № 32
Федерального медико-биологического агентства
(Межрегиональное управление № 32 ФМБА России)

Предписание № 13 от 14.07.2022 года

должностного лица, уполномоченного
осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор

На основании Решения № 20 от 14.07.2022 года руководителя Межрегионального управления № 32 ФМБА России, главного государственного санитарного врача по г. Заречный, р.п. Малышева Свердловской области Рыжкиной Ирины Владимировны в период с 01.07.2022 года по 14.07.2022 года должностными лицами Межрегионального управления № 32 ФМБА России, начальником отдела надзора Шкляровой Ольгой Леонидовной и старшим специалистом первого разряда отдела надзора Кошевой Галиной Рудольфовной проведены плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования городского округа Заречный «Детско-юношеская спортивная школа» (МБОУ ДО ГО Заречный «ДЮСШ»), на базе которого организован оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Электрон».

При рассмотрении акта выездной проверки № 20 от 14.07.2022 года по соблюдению требований санитарного законодательства, были выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний (отравлений) людей.

В ходе плановой выездной проверки в отношении МБОУ ДО ГО Заречный «ДЮСШ», закончившейся 14.07.2022 года, выявлены следующие **нарушения обязательных требований:**

1. На территории МБОУ ДО ГО Заречный «ДЮСШ» имеется скопление мусора (строительные и др. крупногабаритные отходы), который складирован непосредственно за контейнерной площадкой, что не соответствует требованиям п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

2. Полы игровых помещений (кабинет № 211) с дефектами и повреждениями – надрывы линолеумного покрытия, стыки линолеума не пропаяны, не допускающими влажную обработку и дезинфекцию, что не соответствует требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

3. Стены и потолки помещений (кабинеты №№ 210, 203, 204, 125, 124, 127, 126, санузел для мальчиков, кабинет приема врача, коридор возле туалета для девочек и кабинетов №№ 126, 127) с дефектами и повреждениями: локально отслаивается и осыпается краска со стен и потолков, стены оклеены бумажными обоями, видны следы протекания на потолке, не

допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

4. В кабинетах №№ 203, 202 используются лампы с разным светоизлучением (белым и желтым), что не соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

5. Осветительный прибор в кабинете № 203 защитной светорассеивающей конструкцией не оборудован: отсутствует рассеиватель у 1-го из светильников, что не соответствует требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

6. Источники искусственного освещения в кабинетах №№ 202, 204, 125 в исправном состоянии не содержатся: в потолочных светильниках перегорели лампы, своевременная замена ламп не проведена, что не соответствует требованиям п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

7. По состоянию на 06.07.2022 горячей водой не обеспечены следующие помещения: помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные перед обеденным залом, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, установление водонагревающих устройств не предусмотрено, что не соответствует требованиям п.п. 2.6.1, 2.6.3 СП 2.4.3648-20. Фактически подача горячей воды в период с 05.07.2022 по 16.07.2022 временно приостановлена по причине проведения плановых ремонтов на сетях горячего водоснабжения в г. Заречный.

8. Большой обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, скамьи), имеющей дефекты и повреждения покрытия, не позволяющего проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

9. Стол для грязной посуды в помещении столовой не имеет покрытия, допускающего проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств: дефекты в виде сколов, трещин, что не соответствует требованиям п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей на основании статьи 50 Федерального закона РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Предписываю:

1. Не допускать скопление мусора на собственной территории МБОУ ДО ГО Заречный «ДЮСШ», уборку территории проводить ежедневно или по мере загрязнения. Основание: п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20.

2. Обеспечить отделку пола игровых помещений (кабинет № 211) без дефектов и повреждений, выполнить из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Основание: п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

3. Обеспечить отделку стен и потолков помещений (кабинеты №№ 210, 203, 204, 125, 124, 127, 126, санузел для мальчиков, кабинет приема врача, коридор возле туалета для девочек и кабинетов №№ 126, 127) без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Основание: п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

4. Не допускать в одном помещении (в кабинетах №№ 203, 202) использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением. Основание: п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

5. Обеспечить осветительный прибор в кабинете № 203 защитной светорассеивающей конструкцией. Основание: п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

6. Источники искусственного освещения в кабинетах №№ 202, 204, 125 содержать в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений. Основание: п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

7. На период отключения горячего централизованного водоснабжения предусмотреть установку водонагревающих устройств в следующих помещениях: медкабинет, туалеты, умывальные перед обеденным залом, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов.

Основание: п.п. 2.6.1, 2.6.3 СП 2.4.3648-20.

8. Оборудовать обеденные залы столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Основание: п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

9. Обеспечить покрытие стола для грязной посуды в помещении столовой, допускающего проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Основание: п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований: **14.07.2023** года

Ответственность за выполнение предписания возлагается на:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования городского округа Заречный «Детско-юношеская спортивная школа»

Предписание составлено:

Старшим специалистом первого разряда
отдела надзора Межрегионального
управления № 32 ФМБА России



Кошевой Г.Р.

Предписание составлено на 3 листах в 2 экз.

Один экземпляр предписания № 13 от 14.07.2022 года вручен: « _____ » _____ 2022 г.

Предписание получил: _____

